

Areakorrekt

Mätbevis

Areamätning har genomförts på nedanstående bostad. Mätresultatet redovisar bostadens area utifrån bostadens disposition vid mättilfället. Uppgifter om bostadens omfattning och avgränsning är i enlighet med beställarens anvisningar. Vid ombyggnation kan arean såväl öka som minska.

Svensk Standard SS 21054:2020 tillämpas. Längdmått mäts i meter med två decimaler och summaposter avrundas till hela kvadratmeter, det vill säga, arean anges i hela kvadratmeter. Vid avrundning tillämpas Svensk Standard SS 14141, regel A.

Avvikelse upp till 1% i mätning från den faktiska arean enligt tillämpade regler kan förekomma utan ansvar för Ornbydesign AB.

Areakorrekt- Ornbydesign AB har utfört uppmätningen på uppdrag av beställaren. Mätbeviset får ej överlåtas till annan part.

För detta uppdrag gäller våra allmänna villkor, se www.areakorrekt.se.

Beställare: Johan Lodenius

Bostadens adress: Tre Liljor 2A, Stockholm

Fastighetsbeteckning: Hugin 28

Lägenhetsnummer: 00371 / 1501

Resultat: Takhöjden i takkupan i köket är strax under gränsvärdet 1,90 meter. Räknar man att takhöjden i takkupan är icke godkänd blir boarean 139 kvm och det ej mätvärda (begränsad takhöjd) utrymmet 14 kvm. Räknar man istället takkupan som godkänd blir boarean 140 kvm och det ej mätvärda utrymmet (begränsad takhöjd) 13 kvm.



Stockholm 2020-06-10
Philip Wiksäter
Areakorrekt - Ornbydesign AB